Mass Loadings Pond 6

		BOD5	BOD5 Dissolved	Suspended Solids	Reactive Phosphorus
Consent Standard		5400	1800	8100	1260
Date	**Flow**	kg/day	kg/day	kg/day	kg/day
03.05.07	*181384*	10883	2902	9069	1106
07.05.07	*160882*	4344	1287	7401	820
10.05.07	*128066*	9221	896	5251	743
14.05.07	*147835*	5322	444	5618	828
17.05.07	*141410*	7212	424	3677	764
21.05.07	*146037*	10953	1168	4673	716
24.05.07	*114938*	8390	1379	4483	701
28.05.07	*130155*	10152	4165	4555	784
31.05.07	*153376*	13497	7209	4448	1012
04.06.07	*135069*	10670	2161	3782	783
07.06.07	*112558*	9117	5178	3940	698
11.06.07	*132558*	3314	5700	3314	835
14.06.07	*151624*	3336	1971	3487	1016
18.06.07	*155461*	1710	1088	2487	1066
21.06.07	*147444*	2064	1032	586	973
25.06.07	*146493*	1318	1465	843	908
28.06.07	*168698*	1687	1856	999	860
02.07.07	*199756*	1398	1998	955	1019
05.07.07	*190990*	1528	1528	891	1012
09.07.07	*178163*	1603	1425	879	926
12.07.07	*175802*	2285	1055	879	879
16.07.07	*157781*	1578	1104	879	757
19.07.07	*177577*	1598	1243	879	817
23.07.07	*151055*	1511	755	879	710
26.07.07	*167824*	2014	1175	879	755
30.07.07	*309347*	3403	1856	879	1330